

Обозначение. марка,сечение кабеля

Длина кабеля (провода),м

Условные обозначения

№ токоприемника	Гр.1-1	Гр.1-2	Гр.1-3	Гр1-4	Гр.1-5	Гр.1-6	Гр.2-1	Гр.2-2	Гр.2-3	Гр.2-4	Гр.2-5	Гр.2-6	Гр.2-7	Гр.2-8
Мощность, кВт	4,972	5,504	2,4	1,50	8,00	1,00	3,0	3,0	8,25	1,00	1,5	1,5	0,652	0,10
Ток расчетный, А	7,53	8,34	10,9	6,82	36,4	4,54	13,6	13,6	12,5	4,54	2,27	2,27	0,99	0,68
Наименование линии	Щит осветительный ЩО-2	Щит осветительный ЩО-1	Технологическая нагрузка	Водонагреватель	Электроплита	Наружное освещение	Кондиционер	Кондиционер	Щит силовой 2ЩС	Щит автоматики	Насос	Насос	Щит аварийного освещеия	Пожарная сигнализация

Согласовано

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв.№ подл.

Изм	К. уч.	Лист	№док	Подпись	Дата
ГИП		Остапчук			
Исполнитель		Соловьева			
Проверил					
Н. контр					
Т. контр					

2012г. Заказ: 030/02-12

ЭМ

Ульяновская область, г. Барыш, квартал Советский, д1а

Капитальный ремонт здания Отдела №1
УФК по Ульяновской области

Стадия	Лист	Листов
ПД	1	6

Принципиальная схема вводно-распределительного щита ПР-1, ПР-2

ООО "БЭСТ-ПРОЕКТ"
г.Ульяновск