

Номер группы	№01	№02	№1	№2	№3	№4	№5	№6	№7	№8	№9	№10	№11	№12	№13	№14	№15
Условные обозначения																	
Фаза	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	ABC	ABC	A	B	C	A	B
Марка сечения проводника	ВВГнг 3х1,5	ВВГнг 3х1,5	ВВГнг 3х1,5	ВВГнг 3х1,5	ВВГнг 3х1,5	ВВГнг 3х1,5	ВВГнг 3х1,5	ВВГнг 3х1,5	ВВГнг 3х2,5	ВВГнг 3х2,5	ВВГнг 3х2,5	ВВГнг 3х2,5	ВВГнг 3х2,5	ВВГнг 3х2,5	ВВГнг 3х2,5	ВВГнг 3х2,5	ВВГнг 3х2,5
Рном, кВт	0,864																
I, А																	
Наименование потребителя	Освещение подвального помещения	розеточная группа подвального помещения	Освещение 1 этажа	Освещение 1 этажа	Освещение коридорное и сан.узлов	Освещение наружное	Освещение 2 этажа	Освещение 2 этажа	розеточная группа	розеточная группа	розеточная группа	розеточная группа	розеточная группа	розеточная группа	розеточная группа	розеточная группа	розеточная группа

Разраб.	Мальковский	План–схема	
Провери		Отдел N22 УФК по Ульяновской области г.Ульяновск, проезд Сиреневый, 11	
		Кап.ремонт системы электроснабжения	Стадия: — / Лист: 8 / Листов: 12
		Принципиальная схема ЩР	УФК по Ульяновской области