



Экспликация помещений		
№ по плану	Наименование	Площадь м2
8	Коридор	7,51
9	Лестничная клетка	15.12
10	Кабинет	21.94
11	Кабинет(архив)	10.88
12	Серверная	10.91
13	Кабинет	12.29
14	Коридор	19.88
15	Кабинет	10.8
16	Кабинет	28.34
17	Приёмная	14.47
18	Кабинет(Пост охраны)	14.66
22	Коридор	8.7

- Световые табло сигнализации работы АУП расположить непосредственно над входом/выходом в защищаемое помещение.
- Кабели проложить за фальшпотолком в гофртрубе,опуски к ручным извещателям, световым и звуковым оповещателям –в миниканалах, переходы между этажами в настенных коробах..
- Схему расположения оборудования на посту охраны , системы автоматического пожаротушения см.чертеж– план расположения оборудования.
- Таблица условных обозначений см. чертеж– условные обозначения.
- Структурную схему см. чертеж– схема структурная.

						55-1213-№8-ПС						
						Капитальный ремонт систем охрано-пожарной сигнализации, систем охранного видеонаблюдения и структурированной кабельной сети в зданиях отделов Управления Федерального казначейства по Ульяновской области с переносом постов охраны						
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				Стадия	Лист	Листов	
Разраб.		Климушкин				Отдел №8 УФК по Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, р.п. Майна, ул. Советская, 16			Р			
Проверил		Цыганкова										
Н.контроль		Борисов										
						Автоматическая пожарная сигнализация. План 2-го этажа			ООО "СБ Проект" г. Таганрог			